

**T.C.**  
**ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI**  
**İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**VAKIFBANK ORTAOKULU**  
**YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ YÖNERGESİ**

**2022**

## **GENEL ESASLAR**

### **AMAÇ**

Bu iç düzenlemenin amacı, Vakıfbank Ortaokuluna ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında herhangi bir şekilde çıkan yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirleri ile organizasyonu, eğitimi ve denetimi sağlamaktır.

### **KAPSAM**

Bu iç düzenleme milli eğitim müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

### **KANUNİ DAYANAK**

Bu iç düzenleme; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi'nin 94. ve 95. maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

### **SORUMLULUK**

Yangına karşı bina içerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldırılmasından, yangın malzemesi ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan okul ve kurum müdürleri sorumludur.

1-Yangın güvenliği, itfaiye yardım ve iş birliği ve genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.

2-Okul binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar.

3-Okul binasında yangın tehlikesini önlemek için aşağıdaki tedbirler alınacak ve söndürücü faaliyetler önceden planlanacaktır:

#### **A-GENEL TEDBİRLER**

1-Bina içerisindeki kapılar numaralandırılacak ve anahtarları uygun bir yerde bulunan kilitli-camlı dolapta saklanacaktır.

2-Bürolarda madeni kağıt sepeti bulundurulacak, burada toplanan kağıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

3-Personelin konut adreslerini ve telefon numaralarını gösterir liste santral odasında ve nöbetçi memur odasında her an görülebilecek yerde asılı olacak, herhangi bir yangın vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri yerine getirecektir.

4-Okul binasında yangında ilk önce kurtarılacak kıymetli evrakların bulunduğu dolaplara, kasalara "Yangında ilk önce kurtarılacaktır." etiketi konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

5-Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir. Buralarda yabancı madde bulundurmak yasaktır.

6-Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından okulun ana girişi ve civarına itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşması için park yasağı levhaları konulacak ve bu yasağın titizlikle takip edilecektir.

7-Gerek bina söndürme ekibi görevlilerinin gerekse olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin görevleri sırasında yetkili itfaiye amirinin vereceği karar ve talimatlar, okulun hizmet binasındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir. Okul hizmet binasında yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları; mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personeller, itfaiye ekiplerinin görevinin yerine getirmede güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

8-Okul binasında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hale getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek, bina önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

9-Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılarak üzerindeki etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

10-Mesai bitiminde elektrikler söndürülecek, elektronik cihazların (radyo, televizyon, bilgisayar vb.) fişleri kontrol edilecek, pencereler kapatılacak, odalar kilitlenerek anahtarları özel dolaplı yerlerine asılacaktır.

11-Okul müdürlüğünce dağıtılan (yangın söndürme cihazları, sedye, megafon, geçme merdiven, el feneri vs.) ve okul/kurumlarda bulunan yangına yönelik bulunan malzemelerin sorumluları belirlenecek, imza karşılığı görevi tebliğ edilecek ve daima faal olarak bulundurulacaktır.

## **B-ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER**

1-Elektrik tesisatının Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde, elektrik sigorta tablosunun yanında asılı bulundurulacaktır.

2-Elektrik tesisatı yetkili teknik eleman tarafından yılda bir defa komple olarak kontrol edilecek, kontrol sonucu hazırlanacak raporda; halihazır durum, varsa arızaların niteliği ve alınması gerekli tedbirler belirtilecek ve bu rapor bir yazıyla il milli eğitim müdürlüğüne bildirilecek, eksik ve arızalar en kısa zamanda giderilecektir.

3-Binada elektrik sobası, elektrik ocağı, ütü, benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır. Ancak yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar gerekli önlemleri titizlikle almak suretiyle kullanılabilir.

4-Sigortaların altına tanıtıcı etiket yapıştırılacaktır.

## **C-BİNA BÖLÜMLERİNE AİT TEDBİRLER**

Binanın inşası, bina yerleşimi, bina ulaşım yolları, bina taşıyıcı sistemi stabilitesi, yangın kompartımanları, bacalar, kazan daireleri, duvarlar, cepheler, çatılar, binada kullanılacak yapı malzemeleri, kaçış yolları, kaçış merdivenleri, acil çıkışları, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda 12/01/2009 tarih 2009/9 sayılı yazı ve 19/01/2010 tarih ve 223 sayılı yazı ile yürürlüğe giren MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi'nin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

## **a-Kazan Daireleri**

1-Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek, kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır.

2-Kazan dairesi için bir talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir.

3-Bacalar yılda bir kez eylül-ekim aylarında temizlettirilip raporu dosyasında muhafaza edilecektir.

4-Yetkili bir kurum tarafından verilen kazan dairesi işletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesinde görevlendirilmeyecektir.

5-Kazan dairesinde, kazan ile yakıt bölümü arasında bölme duvarı olacaktır.

6-Kazan dairesinin kapısına “Girilmez.” yazısı yazılacak; ayrıca tüm vanalara tanıtıcı plaka asılacaktır.

## **b-Doğal Gaz Tesisatlı Kazan Daireleri**

1-Kazan dairesinde doğal gaz kaçaklarını algılayacak gaz dedektörleri kullanılacaktır.

2-Kazan dairelerinde bulunan doğal gaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulmayacaktır.

3-Doğal gazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen doğal gazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olacaktır. Bunun uygulanmasından bina yetkili amiri sorumludur.

4-Kazan dairesine doğal gazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılacaktır.

5-Kazan dairesine doğal gaz yakıtlı kalorifer kazanı işletme talimatı asılacaktır.

6-Bina içi tesisatın, gaz kesme-tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılacaktır.

## **c-Sobalar ve Bacalar**

1-Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde soba; tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde, altına metal kaplı tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulacaktır. Taban beton ise bu önlem zaruri değildir.

2-Kullanım esnasında soba kapakları açık bırakılmayacaktır; sobanın altında ve yanlarında odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanıcı ve parlayıcı madde bulundurulmayacaktır. Odun ve kömür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda ısı bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenecektir. Baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılacaktır.

## **d-Çatılar**

1-Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı-patlayıcı madde bulundurulmayacaktır. Çatının depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinter sistemi ile korunması zorunludur.

2-Çatıya elektrik tesisatı çekilmeyecektir. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim, alıcı-verici cihazlarına, yerleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde çatıya elektrikli cihazlar yerleştirmek gerekirse yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle elektrik tesisatı çekilecektir.

3-Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulacaktır. Çatıya bina yetkilisinin izni ile çıkılacaktır. Çatı araları periyodik olarak temizlenecektir. Çatının kapısına “Girilmez.” yazısı yazılacaktır.

## **e-Mutfaklar, ay Ocakları ve LPG Tüplerinin Kullanılması**

1-Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda yüzden fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılacaktır ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulacaktır.

2-Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılacaktır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3-Mutfak ve ay ocakları, binanın diğerkısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılacaktır. Bölme olarak ahşap ve diğerkolay yanıcı maddeler kullanılmayacaktır.

4-Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantıları, elik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynaklı olacaktır. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bir ana açma-kapama valfi takılacaktır. Tesisat, duvar içerisinden geçirilmeyecektir.

5-LPG tüpleri dik konumda bulundurulacaktır. Tüp ile ocak, şofben, kombi gibi cihazlar arasında hortum kullanılması gerektiğinde en fazla 150 cm uzunluğunda ve ilgili standartlara uygun eksiz hortum kullanılacaktır ve bağlantılar kelepçe ile sıkılacaktır.

6-LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyarı gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulmayacaktır.

## **D-NÖBET HİZMETLERİ**

### **1-Mesai İi Nöbet**

Okulda nöbetçi memur/öğretmen olarak görevlendirilen personel, mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakla yükümlü olacaktır.

### **2-Gece Bekçisi**

Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel; gece bekçiliği talimatında belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek, diğertedbirleri kontrol edip gerekli tedbirleri alacaktır.

## **E-TAŞINABİLİR SÖNDÜRME TÜPLERİ**

Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1-Düşük tehlike sınıfında her 500 m<sup>2</sup>, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m<sup>2</sup> alan için bir (1) adet olmak üzere, uygun tipte, 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü; ayrıca depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır.

2-Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantılı asma halkası, duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 santimetreyi aşmayacak şekilde montaj yapılacaktır.

3-Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749-EN 1866 ve diğertaşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862-EN 3 kalite belgesi olacaktır.

4-Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır. Söndürücülerin bakımını yapan üretici veya servis firmaları, Sanayi ve Ticaret

Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olacaktır. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlü olacaktır.

**5-Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.**

**6-Yangın söndürme cihazlarının, garanti süresi içindeki ücretsiz firma kontrolleri yaptırılacaktır. Ayrıca her cihazın üzerine firma etiketinden farklı olarak PVC kaplı YSC kontrol kartı takılacak ve sorumluları tarafından takip edilecektir.**

## **F-ACİL DURUM EKİBLERİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ**

### **a-Ekiplerin Kuruluşu**

Okulda aşağıdaki ekipler oluşturulmuş olup ekte mevcuttur:

**1-Söndürme ekibi**

**2-Kurtarma ekibi**

**3-Koruma ekibi**

**4-İlk yardım ekibi**

Sivil savunma servisleri kurulmuş olan okullarda söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülecektir. Her ekipte bir ekip başı bulunacaktır. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

### **1-Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması**

Yangını ilk gören şahıs, mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telsiz telefon vb.) harekete geçirmekle beraber, önce telefonla (110) itfaiyeyi haberdar edecektir. Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

### **2-Yangının Mesai Saatleri Dışında Olması**

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunulan yerde telefonla önce şehir itfaiyesine (110), sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine, polise (155) ve jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunacaktır. Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. ile olay yerine çağıracaktır.

Yangından haberdar olan, bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel; en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütecektir.

## **G-EĞİTİM**

Oluşturulan ekiplerin personeli; yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile iş birliği ve organizasyon sağlanması konularında eğitilecek ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılacaktır. Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilecektir. Okul/kurumda senede en az bir (1) kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılacaktır.

## **H-DENETİM**

Bu iç düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı milli eğitim müdürlüğü sivil savunma uzmanı ile il eğitim denetmenlerince yapılır.

## **İ-DİĞER HUSUSLAR**

Bu iç düzenlemede tanımlanmamış, açıklık gereken hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi'ne <http://mevzuat.meb.gov.tr> adresinden bakılacaktır.

## **J-YÜRÜTME**

Bu iç düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İlgililerin ve personelin talimatın uygulanması konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederim.

18/02/2022

Alper TEKE  
Okul Müdürü

## **EKLER**

- EK-A Acil Durum Ekipleri
- EK-B Yangın Talimatı Tablosu
- EK-C Kat Krokileri
- EK-D Çevre Krokisi

## ACİL DURUM EKİPLERİ

SIRA NO	EKİP ADI	PERSONELİN ADI SOYADI	EKİPTEKİ GÖREVİ	UNVANI	CEP TELEFONU	İMZASI
1	Söndürme Ekibi	Ahmet CAYMAZ	Ekip Başkanı	Öğretmen		
2		Güllü YILMAZ BAKIR	Ekip Başkan Yardımcısı	Öğretmen		
3		Safiye ÇAY	Üye	Öğretmen		
4		Aylin GÜNEY	Üye	Öğretmen		
5		Selçuk SONGÜR	Üye	Öğretmen		
6		Cem ALKAN	Üye	Öğretmen		
7		Adnan ZENGİN	Üye	Öğretmen		
8		Muzaffer SARITÜRK	Üye	Öğretmen		
1	Kurtarma Ekibi	Kemal YILDIZ	Ekip Başkanı	Öğretmen		
2		Ali KARABULUT	Ekip Başkan Yardımcısı	Öğretmen		
3		Yusuf YARBA	Üye	Öğretmen		
4		Zeliha Nur EGEMEN	Üye	Öğretmen		
5		Yıldırım GÜLTEKİN	Üye	Öğretmen		
6		Aysun PALAZ	Üye	Öğretmen		
7		Nil ÜNÜVAR	Üye	Öğretmen		
8		Serhan YERDAŞ	Üye	Öğretmen		
1	Koruma Ekibi	Güngör YILDIRIM	Ekip Başkanı	Öğretmen		
2		Elife Müjgan MERTOĞLU	Ekip Başkan Yardımcısı	Öğretmen		
3		Nuray AKSU	Üye	Öğretmen		
4		Mustafa KARAKÖSE	Üye	Öğretmen		
1	İlk Yardım Ekibi	Neslihan ÖZSOY	Ekip Başkanı	Öğretmen		
2		Zehra TOPLAR	Ekip Başkan Yardımcısı	Öğretmen		
3		Nihat YILDIRIM	Üye	Öğretmen		
4		Sabit GÜZELTAŞ	Üye	Öğretmen		
5		Hatice ERTÜRK	Üye	Öğretmen		
6		Seda MOLLALIOĞLU	Üye	Öğretmen		
7		Burcu UMay AKARSLAN	Üye	Öğretmen		



## **ACIL DURUM EKİPLERİNİN GÖREVLERİ**

Ekip başları kendi görevlerini yerine getirmekten, ekibini yönetmekten ve ekipler arasında iş birliği yapmaktan sorumlu olacaklardır. Ekipler kurum personel sayısı ile orantılı oluşturulacaktır.

### **1-Söndürme Ekibi**

İtfaiye gelinceye kadar binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olacak ve yangını söndürecektir.

### **2-Kurtarma Ekibi**

Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütecektir.

### **3-Koruma Ekibi**

Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı koruyacak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önleyecektir.

### **4-İlk Yardım Ekibi**

Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapacaktır.



T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
VAKIFBANK ORTAOKULU  
YANGIN TALİMATI

### BİR YANGIN HALİNDE

- 1-TELAŞLANMAYINIZ VE NE YAPACAĞINIZI ÖNCEDEN BİLİNİZ.
- 2-BULUNDUĞUNUZ YERDE YANGIN İHBAR DÜĞMESİ VAR İSE BASINIZ, SİĞORTALARI KAPATINIZ.
- 3-YANGINI ÇEVRENİZDEKİLERE, ÇEVRE KAT VE BİNALARA DUYURUNUZ.
- 4-İTFAİYE TEŞKİLATINA HABER VERMEK İÇİN 110 NUMARAYA TELEFON EDİNİZ.
- 5-YANGINI HABER VERMEK İÇİN 235 08 94 NUMARAYI ARAYINIZ.
- 6-YANGIN YERİNİN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU ŞEKİLDE BİLDİRİNİZ.
- 7-MÜMKÜN İSE YANGININ CİNSİNİ BİLDİRİNİZ. (BİNA, AKARYAKIT, LPG, MOTORLU ARAÇ GİBİ)
- 8-İTFAİYE GELİNCEYE KADAR YANGININ BÜYÜMEMESİ İÇİN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MÜDAHALE EDİNİZ.
- 9-YANGININ YAYILMAMASI İÇİN KAPI VE PENCERELERİ KAPATINIZ.
- 10-YANGIN ANINDA KENDİNİZİ VE BAŞKALARINI TEHLİKEYE ATMAYINIZ, PANİK YAPMAYINIZ.
- 11-GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE ENGEL OLUNUZ.
- 12-TAHLİYE ESNASINDA ÖNCELİK SIRASINI BİLİNİZ, ASANSÖRÜ ASLA KULLANMAYINIZ, KORİDOR VE MERDİVENLERİN SAĞ TARAFINI KULLANINIZ.

Bu bölüm Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır.  
**Amaç:** Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altında tutulmasını sağlamak; yangının yayılmasını önlemek ve can ve mal kaybının azaltılması için acil tedbirleri uygulanmaktır.  
Bakanlığımızda çalışan tüm personel ve ziyaretçiler yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bildirimde belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdur. Yangına karşı bina içinde korunma tedbirlerin alınmasından, yangın malzemelerinin korunmasından ve hazır tutulmasından, ekiplerin oluşturulmasından ve yangın esnasında sevk ve idare edilmesinden bu bina veya kattan koruma ve güvenlik amiri sorumludur.

#### 1-SÖNDÜRME EKİBİ

Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve yangının büyümesini önlemek

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....

#### 2-KURTARMA EKİBİ

Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlemini yürütmek

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....

#### 3-KORUMA EKİBİ

Kurtarılan eşyaları korumak, yangından sonra meydana gelebilecek panik ve kargaşaları önlemek

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....

#### 4-İLK YARDIM EKİBİ

Yangın dolayısı ile yaralanan ve hastalananlara acil ilk yardım yapmak

- 1-.....
- 2-.....
- 3-.....
- 4-.....
- 5-.....
- 6-.....
- 7-.....
- 8-.....

#### YANGIN ANINDA

##### HABER VERİLECEK MAKAMLAR

ŞEHİR İTFAİYESİ :  
KURUM AMİRİ :  
KORUMA AMİRİ :  
SİVİL SAVUNMA UZMANI :  
İDARI İŞLER ŞB. MUD. :  
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :

#### ACİL DURUMLARDA

##### HABER VERİLECEK DİĞER YETKİLİLER

1-BİZİT SERVİS :  
2-SU ARIZA :  
3-ELEKTRİK ARIZA :

#### KULLANMAYA HAZİR OLARAK BULUDURULAN

##### YANGIN MALZEMELERİ

- \* KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)
- \* CO<sub>2</sub> İİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTRİK KORTAĞI)
- \* KOPUMLU SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)
- \* TESİSATA HORTUM VE DOLABI
- \* YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI
- \* MERDİVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALTOZ VE DİĞER SÖNDÜRME TONERGESİNDE UYGUN OLARAK KULLANINIZ

#### YANGIN SİNFLERİNE GÖRE

##### KULLANMA SÖNDÜRME ÇEŞİTLERİ

YANGIN SINIFI	SU VE SULU ÇÖZELTİ	ABC KURU İZMİYEVİ TOZU	KARBONDİOKSİT (CO <sub>2</sub> )	KÖPÜK
A-LEH YANICILAR	++	++	-	++
B-SIVI YANICILAR	-	++	++	++
C-GAZ YANICILAR	-	++	++	++
D-METAL YANICILAR	--	+-	--	--
E-ELEKTRİK YANICILARI	-	+-	++	-

++ Çok İyi  
+ İyi

- İyi Değil  
-- Tehlikeli

+ - Ancak İyi


#### BİNA SORUMLUSU

ADI SOYADI :  
ADRESİ :  
KAT : NO : İEL : :

#### BİNA SORUMLU YARDIMCISI

ADI SOYADI :  
ADRESİ :  
KAT : NO : İEL : :

### VAKIFBANK ORTAOKULU YANGIN KROKİSİ



### BİR YANGIN SÖNDÜRME TUPU NASIL KULLANILIR?



### YANGIN İKAZ İŞARETLERİ



